


LEGENDA
(PROJETO ELÉTRICO)

- LUMINÁRIA Led 2x50W.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2x13W.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1x20W.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1x40W.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x20W.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40W.
- LUMINÁRIA INCANDESCENTE(C-CIRCUITO,R-RETORNO,P-POTENCIA).
- CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL DUPLA.
- MOTOR DE INDUÇÃO DE PARTIDA DIRETA
- CAIXA PARA INTERCOMUNICADOR.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS.
- TOMADA ALTA h= 2,25 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA DE USO GERAL A 30 cm DO PISO ACABADO.
- TOMADA MÉDIA A 1,20 m DO PISO ACABADO.
- TOMADA DE SOM.
- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" BAIXA A 30 cm DO PISO ACABADO.
- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" MÉDIA A 1,20 cm DO PISO ACABADO.
- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" ALTA A 2,25 cm DO PISO ACABADO.
- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" NO PISO.
- INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA A 1,20 m DO PISO ACABADO.
- INTERRUPTOR DE n SEÇÕES h= 1,20 cm DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 4" x 4".
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA - 100 W
- CIGARRA.
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- CONDUTOR FASE , NEUTRO , RETORNO , TERRA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

OBS.: - VERIFICAR CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS 25 mm (3/4 ")



PLANTA ELETRICA
Esc ----1/50

REQUERENTE	Prefeitura Municipal de Pratinha				CPF/CNPJ		18.585.570/0001-56	
					CPF/CNPJ			
					TELEFONE			
	ENDEREÇO	Praça do Rosario Bairro - Centro Pratinha - MG			P/INS	TITULAR:IMÓVEL/OBRA(51)	X	
CEP	38.960-00			TITULAR DA OBRA (52)				
				CONSTRUTORA (53)				
				INCORPORADORA (55)				
IMÓVEL	ENDEREÇO	Avenida Antonio Machado Borges B: Zacarias Pereira Pratinha - MG			BAIRRO		B Zacarias Pereira	
	CEP	38.960-000				SETOR		
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			ÁREA (m²) 224,00 m²				
PROJETO	TÍTULO/TIPO				P/INS	ALVENARIA (0)	X	
	PROJETO ELETRICO PREDIAL					MADEIRA (1)		
						MISTA (2)		
	CONTEÚDO				PRANCHA		01	
	ÁREA CONST. EXIST. (m²)	ÁREA A DEMOLIR (m²)	ÁREA A CONSTRUIR (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ÁREA TERRENO(m²)			
	430,00	0,00	33,82	441,55	625,00			
	TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	COEF. APROVEITAMENTO	TAXA PERMEABILID. (%)	TAXA COB. VEGETAL (%)	ESCALA			
	68%	0,68 %	15%	15, %	Indicada			
					DATA			JAN/2026
	RESPONSÁVEL TÉCNICO				CREA/UF			382863/D
Marcio França da Silva				ART. Nº				
ENDEREÇO DO RT				ISS				
Rua Jose Vicente Filho,75 Bairro - Portal Camburi Araxá MG				TELEFONE			(34)99173-5475	
EMAIL								